

**Par Atkārtotu iepirkuma procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta. Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novada Baltezerā”, identifikācijas Nr.GŪ2018/3**

15.10.2018

**Jautājums Nr.1**

Tāmēs minēta tranšejas rakšana un aizbēršana.. (ieskaitot grunts nomaiņu\*). Vai ir jāparedz pilnīga grunts nomaiņa, vai tranšejas aizbēršana jāveic atbilstoši standarta rasējumiem ar esošo grunti?

**Atbilde Nr.1**

Jāparedz visas grunts nomaiņa.

**Jautājums Nr.2**

Tāmēs kanalizācijas spiedvadā ir paredzēta dezinfekcija?

**Atbilde Nr.2**

Ieviesusies rakstiska kļūda. Jāparedz tikai hidrauliskā pārbaude.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Gundars Krievs