



**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE**

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050, fakss 67075812, e-pasts np@vugd.gov.lv, tālrunis 67075870

2010.g. 15. martā Nr. 22/8 - 365.S.

Uz 2010.g. 15. marta Nr.025-10
Rīga

SIA „L'Eskala”
Baznīcas ielā 15a-6
Rīgā, LV-1010

Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei

Izskatot Jūsu 15.03.2010. iesniegumu ar pielikumiem, darām zināmu, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde neiebilst pret teritorijas pie Jaunciema gatves un Brīvības gatves krustojuma detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, paredzot sekojošus pasākumus ugunsdrošības jomā:

1. ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm, kā arī ugunsdzēsības automobiļu piebrauktuves paredzēt atbilstoši Rīgas apbūves noteikumu prasībām, būvnormatīva LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība”, kas ir apstiprināts ar Ministra kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr.866 un Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
2. ārējo ugunsdzēsības ūdensvada diametru, sacelšojumu un hidrantu skaitu paredzēt atkarībā no ēku nozīmes, būvapjoma, ēku izvietojuma zemes gabalā atbilstoši būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgāde ārējie tīkli un būves”, kas ir apstiprināts ar Ministra kabineta 01.02.2000. noteikumiem Nr.38, ņemot vērā maksimālo ūdens patēriņu ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai;
3. paredzēt detālplānojuma risinājumiem ugunsdrošības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Priekšnieks
majors



O. Āboliņš

Hvorova 67075930
soja.hvorova@vugd.gov.lv