

Tuvākais sadzīves notekūdeņu kanalizācijas cauruļvads DN 250 mm iebūvēts Brīvības gatvē iepretīm dzīvojamai mājai Brīvības gatvē 443 un DN 150 mm sadzīves notekūdeņu kanalizācijas cauruļvads Jumikšu ielā.


Plānojot jaunu objektu celtniecību, atkarībā no sadzīves kanalizācijas notekūdeņu daudzuma, rakstura un režīma jāveic kanalizācijas patēriņa aprēķini, lai nerastos traucējumi sadzīves notekūdeņu novadīšanā ielu tīklam pievienotiem objektiem. Gadījumā, ja esošie tīkli nenodrošina nepieciešamo caurplūdi jāveic kanalizācijas tīklu un sūkņu stacijas rekonstrukcija.

Detālpilnojuma teritorijā paredzēt daļto notekūdeņu sistēmu – sadzīves notekūdeņu tīkls atdalīts no lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla.

Detālpilnojumu izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas valsts standartiem (LVS), Aizsargjoslu likumu, Rīgas domes 17.12.2002. saistošajiem noteikumiem Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.

Projektējamiem objektiem pieprasīt papildus tehniskos noteikumus, norādot projektējamā objekta konkrētās prasības.

Valdes priekšsēdētāja



D.Kalniņa

Baumene  
67088351

Rumbiņš  
67088320