

Jautājumi:

1. Nolikuma punktā Nr.4.3. minēts, ka Pretendentam klāt jāpievieno Finanšu pārskatu kopijas par katru norādīto finanšu gadu. Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs ar Finanšu pārskatu saprot bilances kopiju, peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, no kurām var pārliecināties par nolikuma punkta Nr.3.3. prasības izpildi un Pretendenta finanšu rādītājiem.
2. Nolikuma punkta Nr.3.6. apakšpunktā teikts, ka “vismaz vienā līgumā ārpus telpu objektā veikta gumijas sporta vai rotaļu laukuma seguma ieklāšana ar platību ne mazāk kā 400m²”. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka nolikuma kvalifikācijas prasības izpildei par atbilstošu arī tiks uzskatīts objekts, kur augstāk minētie darbi veikti iekštelpā.
3. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka nolikuma punkta Nr.3.5.8. kvalifikācijas prasības izpildei par atbilstošu tiks uzskatīta arī cita veida siltumapgādes tīklu būvniecība ar kopējo garumu ne mazāk kā 100m. Tehnoloģiski gan gāzes apgādes tīkli, gan siltumapgādes tīkli tiek piegādāti, montēti (t.sk. metināti), pārbaudīti līdztvērtīgi un kopējā siltumapgādes sistēma un tās darbība ēkā no apkures veida neatšķiras.

Atbildes:

1. Apstiprinām, ka saskaņā ar Nolikuma 4.3.punktu pretendenti, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.3.punktam, var iesniegt bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.
2. Pretendentiem Nolikuma 3.6.2.punkta prasības izpildei jāuzrāda vismaz viens būvdarbu līgums, kurā ārpus telpu objektā veikta gumijas sporta vai rotaļu laukuma seguma ieklāšana ar platību ne mazāk kā 400 m². Pasūtītājs neuzskatīs par atbilstošu Nolikuma 3.6.2.punkta izpildei būvdarbu līgumu, kurā minētie būvdarbi veikti iekštelpās. Norādām, ka gumijas sporta vai rotaļu laukuma seguma ieklāšana iekštelpās vai ārpus telpu objektā būtiski atšķiras. Iekštelpās un ārpus telpu objektos tiek izbūvēti dažādu veidu gumijas segumi ar atšķirīgiem tehniskajiem rādītājiem, jo starp iekštelpu un ārpus telpām ir būtiska atšķirība temperatūras režīmiem, mitruma režīmiem, UV ietekmei kā arī pamatnei uz kuras tiek uzklāts gumijas segums. Jāņem arī vērā, ka iekštelpās gumijas segumu ieklāšanu ievērojami atvieglo iespēja izvairīties no klimatisko laika apstākļu ietekmes, kas ārpus telpām rada papildus apgrūtinājošus un gala rezultātu ietekmējošus apstākļus, kuru rezultātā var tikt apdraudēta ieklātā seguma kvalitāte. Iepriekšēja pieredze gumijas seguma ieklāšanā iekštelpās nekādā veidā neaplicina pretendenta pieredzi gumijas segumu ieklāšanā ārpus telpām. Tā kā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros būvuzņēmējam būs jāveic gumijas sporta vai rotaļu laukuma seguma ieklāšanas tieši ārpus telpu objektā, kā arī to, ka minēto darbu veikšana iekštelpās vai āra telpās būtiski atšķiras, Nolikuma 3.6.2.punkta prasība ir samērīga ar iepirkuma priekšmetu un nepieciešama, lai Pasūtītājs gūtu pārliecību par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām izpildīt būvdarbus Pasūtītājam nepieciešamajā kvalitātē. Tādējādi to pretendentu piedāvājumi, kuri Nolikuma 3.6.2.punktā norādīs būvdarbu līgumu, kurā gumijas sporta vai rotaļu laukuma segums ieklāts iekštelpās, tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti no turpmākas dalības iepirkumā.
3. Pasūtītājs nepiekrīt apgalvojumam, ka neesot tehnoloģisku atšķirību, izbūvējot gāzes apgādes tīklus un siltumapgādes tīklus. Norādām, ka gāzes vadu tīklu izbūve būtiski

atšķiras no siltumapgādes tīklu izbūves. Ārējo siltumapgādes tīklu būvdarbos tiek izmantotas rūpnieciski izolētas vai uz vietas objektā tiek izolētas tērauda caurules, kuru uzdevums ir līdz gala patērētājam nogādāt siltumnesēju, kas atrodas šķidrā agregātstāvoklī un siltumapgādes cauruļvadiem ir jānodrošina pēc iespējas zemākus siltuma zudumus. Savukārt ārējie gāzes apgādes tīkli tiek izbūvēti no tērauda vai plastmasas cauruļvadiem. Pa gāzes cauruļvadiem gala lietotājiem tiek piegādāta dabas gāze, kas atrodas gāzveida agregātstāvoklī. Gāzes vadu izbūves process ir ievērojami sarežģītāks un kvalitātes pārbaudes ir ar augstākām prasībām, kā siltuma apgādes tīkliem, jo jānodrošina gāzes vada hermētiskums un drošība, lai novērstu sprādziena rašanos noplūžu gadījumos. Jāņem arī vērā, ka gāzes vadu būvdarbos ir atšķirīgas prasības attiecībā uz cauruļvadu izbūves nosacījumiem, kas reglamentē attālumus no citām būvēm, gāzes vadu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem, korozijas bojājumiem un elektroķīmisko aizsardzību.

Ārējo gāzes apgādes tīklu būvniecību reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.341 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma".

No augstāk minētā skaidri un nepārprotami izriet, ka gāzes apgādes un siltuma apgādes tīklu būvdarbi ir pilnībā nodalāmas un atšķirīgas būves, kuru būvdarbos iegūtā pieredze katram cauruļvadu veidam ir atšķirīgi.

Tādējādi pretendentiem, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.5.8.punkta prasībai, jābūt veikušam gāzes apgādes tīklu izbūves darbus nepieciešamajā apjomā. To pretendentu piedāvājumi, kuri Nolikuma 3.5.8.punkta prasības izpildei uzrādīs veiktos siltumapgādes tīklu izbūves darbus, piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem.